



Spisová značka: S-MUCB 24904/2013/ŽP/Jen
Číslo jednací: MUCB 73941/2017
Vyřizuje: Jeník
Telefon: 321612185
e-mail: jenik@cesbrod.cz

Český Brod, dne 10.11.2017

231.2 A 5

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS **S UŽÍVÁNÍM STAVBY**

Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst.1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 20.1.2015 podal

Jiří Svozil, nar. 21.2.1952, Štychova 98, 104 00 Praha 114

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

kolaudační souhlas,

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby

kanalizace splašková tlaková + vodovodní řady B a B1

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 406/3, 458/1, 650/1 v katastrálním území Rostoklaty provedené podle stavebního povolení kanalizace ze dne 4.3.2015 č.j.: MUCB 6278/2015 a stavebního povolení pro vodovodní řady B a B1 ze dne 3.12.2014 č.j.:MUCB 33494/2014.

Vymezení účelu užívání stavby:

- zásobení lokality pitnou vodou a odvod splaškových vod z RD

Opětovná závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 21.9.2017 (čtvrtek) s tímto výsledkem:

- **Vodos** – zjištěny drobné závady – odstranění bude nahlášeno na VÚ. Po odstranění závad souhlasíme s vydáním kolaudačního souhlasu.
- **Obec Rostoklaty** – k vodovodu bez připomínek. Ke kanalizaci: Před osazením čerpadel investor zajistí vyčištění a vyčerpání šachet. Proplachovací soupravu umístí do skružové šachty vč. konusu a poklopu. S vydáním kol. souhlasu souhlasíme za podmínek, že bude provedeno skutečné provedení stavby vodovodu a uvedené zajištění proplachovací soupravy

Odůvodnění:

Dne 19.12.2016 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu s předpokládaným dokončením březen 2017. Vodoprávní úřad provedl dne 21.9.2017 (čtvrtek) opětovnou závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst.3 stavebního zákona zjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání a rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby. Následně bylo dne 3.11.2017 na vodoprávní úřad doručeno splnění podmínek od spol. VODOS s.r.o. Kolín a dne 7.11.2017 bylo na vodoprávní úřad doručeno splnění podmínek z opětovné závěrečné prohlídky od investora stavby. Po splnění všech podmínek vodoprávní úřad konstatuje, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Vodoprávní úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby:

Kanalizace tlaková o celkové délce 296,1m

Vodovodní řady o celkové délce 224,43 m

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 4 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

Městský úřad Český Brod ③
odbor životního prostředí
a zemědělství
náměstí Husova 70, PSČ 282 01

Luboš Jeník
oprávněná úřední osoba
odborný referent vodoprávního úřadu

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Jiří Svozil, Štychova č.p. 98/46, Praha 10-Křeslice, 104 00 Praha 114

na vědomí:

Obec Rostoklaty, IDDS: zysbihw